



RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN

CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

EXTRACTO DE INFORME REMITIDO AL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

La Central Nuclear de Almaraz ha remitido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un Informe sobre un Suceso Notificable consistente en la parada del reactor de la Unidad II, por baja excitación del generador principal, a las 21.32 h. Los sistemas de protección han actuado correctamente.

Situación actual de la Unidad:

La Unidad se encuentra en situación estable, en modo 3 “disponible caliente”

Almaraz, 9 de noviembre de 2009

INFORME NOTIFICADO AL CSN