



RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN

CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO

EXTRACTO DE INFORME REMITIDO AL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

La Central Nuclear de Trillo ha remitido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un Informe sobre un Suceso Notificable consistente en:

Parada automática de la turbina por señal de alta temperatura en el gas de refrigeración del alternador.

Situación actual de la planta:

Planta estable al 30 % de potencia en reactor, con baipás de turbina en servicio. La planta se ha comportado correctamente y todas las variables se encuentran en sus valores normales de operación

Trillo, 16 de noviembre de 2010

INFORME NOTIFICADO AL CSN