



RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN

## CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

### NOTA INFORMATIVA

**REF: ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCION UNIDAD I POR SEÑAL BAJO NIVEL EN GENERADOR DE VAPOR**

---

A las 2,35 horas del 15/02/2010, estando la Unidad I desacoplada de la red, y durante su proceso de arranque, se produjo la actuación automática del sistema de protección del Reactor, por bajo nivel en el Generador de Vapor 1.

La causa de la actuación de la protección de nivel de dicho generador de vapor ha sido el malfuncionamiento de una válvula de retención en la línea de suministro al mismo.

La Unidad esta en curso de enfriamiento para reparar la citada válvula

Todos Los sistemas de seguridad han funcionado correctamente, no habiendo tenido repercusión para los trabajadores, la población ni el medio ambiente.

Almaraz, 15 de febrero de 2010

NOTA INFORMATIVA