



RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN

CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

NOTA INFORMATIVA

REF: PARADA AUTOMÁTICA UNIDAD I POR APERTURA INTERRUPTOR DE PARADA

Durante la realización de las pruebas periódicas de accionamiento de uno de los interruptores de parada del reactor, exigidas por las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento, se ha producido la apertura del mismo, activando la parada automática de la Unidad a las 11,42 h.

Todos los sistemas han funcionado correctamente, encontrándose la planta en modo disponible caliente, con todos los parámetros estables y normalizados.

Se está analizando la causa de la apertura indebida del interruptor, que ha provocado la parada de la Unidad.

Almaraz, 20 de mayo de 2011

NOTA INFORMATIVA