



RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN

CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

NOTA INFORMATIVA

REF: PARADA NO PROGRAMADA U-II

La U-II de Central Nuclear de Almaraz ha procedido a realizar una bajada de carga ordenada, tras la cual ha sido desacoplada de la red a las 03:45 h. del día de hoy para reparar una pérdida de aceite a través de la válvula de interfase del circuito de aceite de parada de la turbina.

Tras la intervención en la citada válvula se ha vuelto a acoplar la Unidad a la red a las 07:15 h. estando en proceso de subida de carga.

Esta circunstancia no ha supuesto riesgo alguno ni para las personas ni para el entorno de la Planta.

Almaraz, 31 de julio de 2009

NOTA INFORMATIVA

Almaraz, de de 2009