



CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO

NOTA INFORMATIVA

**REDUCCIÓN DE POTENCIA NO PROGRAMADA POR DESCONEXIÓN DE
TURBINA**

A las 23,29 horas del 14 de noviembre se ha producido una reducción de potencia no programada, por la desconexión automática de la turbina ante la actuación de una protección del alternador.

Una vez identificadas y corregidas las causas, se ha acoplado nuevamente a las 7,50 h de esta mañana, estando en estos momentos en proceso de aumento de potencia para alcanzar el 100% .

Madrid, 15 de noviembre de 2008