



**NOTA INFORMATIVA**

**RESULTADOS DEL SISC 1º TRIMESTRE 2008**

El Consejo de Seguridad Nuclear ha publicado en su página web los resultados del Sistema Integrado de Supervisión de Centrales (SISC), correspondientes al primer trimestre de 2008.

Los resultados alcanzados por las centrales de Almaraz y Trillo en este periodo han sido los siguientes:

**Central Nuclear de Almaraz:**

Tanto la Unidad I como la Unidad II han obtenido una calificación “verde” en todos los indicadores de funcionamiento.

Para los hallazgos de inspección la calificación también ha sido verde.

**Central Nuclear de Trillo:**

Se han calificado en “verde” todos los indicadores de funcionamiento, excepto el relativo a los sistemas de mitigación correspondiente a los generadores diesel, que se mantiene en “blanco” desde el trimestre pasado.

Para los hallazgos de inspección la calificación ha sido verde.

Madrid, 30 de Junio de 2008