



RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN

CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

NOTA INFORMATIVA

REF: PARADA BOMBA REFRIGERACIÓN DE COMPONENTES UNIDAD I

A las 19,55 h del 28 de noviembre se ha producido la parada de la bomba del tren A, que estaba refrigerando a los cambiadores de calor de la piscina de combustibe de unidad I, por bajada de nivel en el tanque de compensación del sistema de refrigeración de componentes, durante el alineamiento del tren B.

Una vez recuperado el nivel en el citado tanque de compensación, se arranca la bomba A, restableciéndose la refrigeración a los intercambiadores de calor.

Durante el periodo de tiempo empleado en recuperar el nivel, la temperatura del refrigerante de la piscina ha alcando los 38,3 ° C, aproximadamente 3° C superior a la temperatura previa, manteniéndose en todo momento muy por debajo de los límites establecidos en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento, que es de 65 ° C.

Este suceso no ha tenido impacto en los trabajadores, la población ni el medio ambiente.

Almaraz, 28 de noviembre de 2009

NOTA INFORMATIVA