



CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO

NOTA INFORMATIVA

www.cnat.es

09 de abril de 2018

INFORMACIÓN CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO

La Central Nuclear de Trillo, siguiendo el procedimiento establecido, ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que a las 11.34 horas de hoy 9 de abril se ha activado una falsa señal de protección de alta temperatura del transformador produciendo la apertura de las barras de emergencia y el arranque de un generador diésel GY50. Se está comprobando la causa de la generación de la señal de alta temperatura.

La Central Nuclear de Trillo opera con total normalidad al 100 % de potencia.