



CENTRALES NUCLEARES ALMARAZ-TRILLO

NOTA INFORMATIVA

www.cnat.es

18 de junio de 2022

INFORMACIÓN SOBRE LA CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO

La Central Nuclear de Trillo, siguiendo los procedimientos establecidos, ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear que a las 18:04 de hoy, finalizada la 34ª Recarga de Combustible y en el proceso de acoplamiento del Generador Eléctrico a la Red se ha activado una Protección Eléctrica del Alternador que ha supuesto la desconexión de la Central de la Red.

En el momento en el que ha ocurrido este hecho, la planta se encontraba al 25,4 % de potencia nuclear.

Se están analizando las causas de la actuación de la protección y adoptando las medidas establecidas.