



CENTRALES NUCLEARES ALMARAZ-TRILLO

NOTA INFORMATIVA

www.cnat.es comunicacion@cnat.es Tel:+34 91 210 58 00

13 de enero de 2025

INFORMACIÓN SOBRE CN ALMARAZ II

La Central Nuclear de Almaraz ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo los procedimientos establecidos, la activación del sistema automático de detección de incendios debido a la presencia de humo originado por una falta eléctrica en la sala eléctrica del IV Generador Diésel.

El personal de la brigada de protección contra incendios se ha personado en este área donde ha comprobado la actuación del sistema de extinción y verificado únicamente la presencia de humo. En ese momento no se estaban realizando trabajos en la zona.

Este hecho no ha tenido impacto en la seguridad de las personas, ni en la instalación, ni en el medio ambiente.

Ambas unidades operan con normalidad al 100% de potencia.