



CENTRALES NUCLEARES ALMARAZ-TRILLO

NOTA INFORMATIVA

www.cnat.es

17 de febrero de 2021

INFORMACIÓN SOBRE LA CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO

La central nuclear Trillo, siguiendo los procedimientos establecidos, ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear que, a las 2:17 horas de hoy se ha producido un incendio de corta duración en el transformador principal. La brigada contra incendios de la instalación ha confirmado su finalización a las 2:45 horas. Este hecho ha tenido una duración superior a los 10 minutos por lo que se ha activado la prealerta de emergencia en la Planta cuya desactivación ha tenido lugar a la 3:45 horas.

La central de Trillo se encuentra desde ayer en parada fría por mantenimiento.

La planta está en condición segura. Esta incidencia no ha tenido consecuencias para las personas ni para el Medio Ambiente