



CENTRALES NUCLEARES ALMARAZ-TRILLO

NOTA INFORMATIVA

www.cnat.es comunicacion@cnat.es Tel:+34 91 210 58 00

9 de enero de 2025

INFORMACIÓN SOBRE CN ALMARAZ II

La Central Nuclear de Almaraz ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo los procedimientos establecidos que, tras registrarse fuertes oscilaciones en la red de alta tensión, se ha producido la parada automática de la Unidad II por la actuación de las protecciones eléctricas de baja excitación en el generador eléctrico.

Todos los controles y protecciones han funcionado correctamente y se están analizando las causas de este hecho que no ha tenido impacto en la seguridad de las personas, ni en la instalación, ni en el medio ambiente.

Actualmente, la Unidad II se encuentra en situación estable en disponible caliente (Modo 3) y la Unidad I opera con normalidad al 100% de potencia.