



CENTRALES NUCLEARES ALMARAZ-TRILLO

NOTA INFORMATIVA

www.cnat.es

8 de julio de 2021

INFORMACIÓN SOBRE CN ALMARAZ II

La central nuclear de Almaraz, siguiendo los procedimientos establecidos, ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear que a las 10:06 horas del 8 de julio se ha producido la parada automática de la Unidad II al registrarse una señal de tierra en lógica que ha ocasionado la apertura del interruptor principal del tren A.

La Unidad II se encuentra estabilizada en modo 3.

Una vez verificado el origen de la señal, comprobadas las actuaciones correctas de los sistemas durante el transitorio, y ejecutadas las pruebas, se procederá a realizar el rearranque de la Unidad.

Esta parada no ha tenido impacto en la seguridad de las personas ni del medio ambiente.