



CENTRALES NUCLEARES ALMARAZ-TRILLO

NOTA INFORMATIVA

www.cnat.es

13 de febrero de 2020

INFORMACIÓN SOBRE LA CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ-I

La Central Nuclear de Almaraz ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que la eficiencia de la unidad de filtración situada en el edificio de salvaguardias de la Unidad-I se encuentra en el 94,32%, por debajo del 95% establecido en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento de la Central.

Esta situación se puso de manifiesto tras la toma de muestras del carbón activo del filtro en cumplimiento con el programa de vigilancia periódica requerido.

La unidad de filtración se ha declarado inoperable y antes de los 7 próximos días se sustituirá el carbón de dicha unidad.

La planta se encuentra operando al 100% de potencial nominal.

Este hecho no ha tenido impacto ni para las personas ni para el medio ambiente.