



CENTRALES NUCLEARES ALMARAZ-TRILLO

# NOTA INFORMATIVA

[www.cnat.es](http://www.cnat.es) [comunicacion@cnat.es](mailto:comunicacion@cnat.es) Tel:+34 91 210 58 00

18 de junio de 2025

## INFORMACIÓN SOBRE CN ALMARAZ I

La Central Nuclear de Almaraz notificó, ayer 17 de junio a las 23.25 horas, al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo los procedimientos establecidos, la parada automática de la Unidad I por una anomalía en una fase del transformador principal.

Todos los controles y protecciones han funcionado correctamente. Se están analizando las causas de este hecho que no ha tenido impacto en la seguridad de las personas, ni en la instalación, ni en el medio ambiente.

Actualmente, la Unidad I se encuentra en situación estable en disponible caliente (Modo 3) y la Unidad II opera con normalidad al 100% de potencia.