



CENTRALES NUCLEARES ALMARAZ-TRILLO

# NOTA INFORMATIVA

[www.cnat.es](http://www.cnat.es) [comunicacion@cnat.es](mailto:comunicacion@cnat.es) Tel:+34 91 210 58 00

6 de diciembre de 2022

## INFORMACIÓN SOBRE CN ALMARAZ II

La central nuclear de Almaraz ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo los procedimientos establecidos, que a las 11:30 horas de hoy, 6 de diciembre, se ha producido la parada automática de la Unidad II por la actuación de las protecciones de la turbina con origen en el generador eléctrico.

El equipo técnico de la instalación se encuentra realizando los trabajos necesarios para la identificación del origen de esta anomalía que no ha tenido impacto en la seguridad de las personas, ni en la instalación, ni en el medio ambiente.

Los sistemas de seguridad han funcionado de acuerdo al diseño de la central y la Planta se encuentra en situación estable con la Unidad I funcionando al 100 % de potencia.