



CENTRALES NUCLEARES ALMARAZ-TRILLO

NOTA INFORMATIVA

www.cnat.es

1 de marzo de 2021

INFORMACIÓN SOBRE LA CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO

La central nuclear Trillo se conectó de nuevo a la red eléctrica a las 09:56 horas del sábado 27 de febrero tras la sustitución y realización de las pruebas de funcionamiento de una válvula de cierre rápido del sistema de refrigeración de componentes nucleares.

El pasado 16 de febrero, la instalación notificó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la parada no programada de la Planta para la reparación de la citada válvula. Este hecho no tuvo impacto en la seguridad de las personas ni del medio ambiente y fue clasificado por el CSN con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).

Durante este periodo se ha procedido también a la sustitución del transformador dañado el 17 de febrero.

La Planta se encuentra operando con normalidad al 100% de potencia.