



CENTRALES NUCLEARES ALMARAZ-TRILLO

# NOTA INFORMATIVA

[www.cnat.es](http://www.cnat.es)

26 de mayo de 2021

## INFORMACIÓN SOBRE LA CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO

El pasado 12 de mayo se identificó un error en la definición de un descargo para efectuar una intervención planificada en el sello de la bomba de extracción de calor residual, que fue subsanado inmediatamente, antes del comienzo de los trabajos asociados.

Dicho descargo supuso inadvertidamente una situación no permitida en las Especificaciones Técnicas de la Central, que afectaba a una de las redundancias de refrigeración de piscina de combustible gastado, por lo que se remitió al Consejo de Seguridad Nuclear un informe de suceso notificable.

La refrigeración de la piscina de combustible se mantuvo en funcionamiento en todo momento, habiendo permanecido estable la temperatura de la piscina y siempre estando ésta por debajo de los valores requeridos por las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento; por otro lado y de forma adicional, se disponía de alternativas para la refrigeración de la piscina.

El suceso no tuvo repercusión ni en la seguridad de la central, ni de las personas ni el medioambiente.